



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019010302268706

委托人名称、地址

K&N Schalterentwicklungsgesellschaft m. b. H  
A-1181 Wien Schumanngasse 35~37 Austria

生产者（制造商）名称、地址

Kraus & Naimer Produktion GmbH  
A-1181 Wien Schumanngasse 31-39 Austria

生产企业名称、地址

Kraus & Naimer Produktion GmbH  
A-2722 Weikersdorf Puchbergerstr 201 Austria

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

KG10, KG10A, KG10B; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，  
特发此证。

发证日期：2020 年 09 月 29 日 有效期至：2024 年 12 月 31 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2019 年 12 月 31 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询  
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任：

陆楠

## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2019010302268706

纸 号:

KG10, KG10A, KG10B;

$U_{imp}$ :4kV;  $U_i$ :690V;  $I_{th}$ :20A;

$U_e/I_e$ :AC-21A:  $U_e=220V\sim 240V/20A$ ,  $380V\sim 440V/20A$ ,  $660V\sim 690V/20A$ ;

AC-22A:  $U_e=220V\sim 240V/20A$ ,  $380V\sim 440V/20A$ ,  $660V\sim 690V/20A$ ;

AC-23A:  $U_e=220V\sim 240V/11.3A$ ,  $380V\sim 440V/11.5A$ ,  $660V\sim 690V/6.7A$ ;

AC-3:  $U_e=220V\sim 240V/8.5A$ ,  $380V\sim 440V/8A$ ,  $660V\sim 690V/4.6A$ ;

$I_{cw}$ : 240A/1s;  $I_{cm}$ (峰值): 400A;  $I_q$ :2kA;

AC-21A , AC-22A, AC-23A, AC-3; 50/60Hz;

IP20;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠

## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: 2019010302268706

纸 号:

型号的解释(Explanation of model/ type):

主型号	尺寸	功能代码				安装方式
		T1	03	*	01	
KG 10	A					E
1	2	3A	3B	3C	3D	4
		3				

型号解释:

1	主型号 :	KG10			
2	操作机构面板尺寸:	A	48X48mm (S0 面板)		
		B	64X64mm (S1 面板)		
		空白	带防水盒		
3	功能代码 :	客户定型	可含 (A-Z,0-9,-,/,*) 最多 11 位		
		标准定型			
		3A	T1	T1-T9	手柄面板颜色组合
		3B	03	02-06	触头极数
		3C	*	* ; / ; -	分隔吗
4	安装方式	3D	01	01-ZZZZ	序号
		E	面板固定		
		FT	颈部固定		
		VE	底板/导轨固定		
		KS	防水盒 121x86x80mm		
	KL	防水盒 160x85x80mm			

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆杨

## 中国质量认证中心